



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2017 г. № 1174

МОСКВА

### **О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации**

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105; № 35, ст. 5327; № 40, ст. 5733; 2017, № 13, ст. 1941).

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 28 сентября 2017 г. № 1174

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в Правила  
противопожарного режима в Российской Федерации**

Дополнить разделом XXI следующего содержания:

"XXI. Объекты религиозного назначения

493. В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя.

494. В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна предусматриваться телефонная связь.

495. Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах.

Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:

20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов;

5 литров - для остальных помещений.

Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре.

Розлив горючих жидкостей в лампы и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости.

Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.

496. Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан.

497. Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил.

498. При проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные мероприятия.

499. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.

500. Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей и вытяжек из печей.

501. Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать.

502. Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня.

503. Допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой."

---

Анализ изменений в Правила  
пожарной безопасности в Российской Федерации

№	<p>Прежняя редакция правил пожарной безопасности ( утв. приказом МЧС от 18 июня 2003 г. N 313)</p> <p>XVII. Общие требования пожарной безопасности в культовых сооружениях</p>	<p>Новая редакция правил пожарной безопасности ( утв. постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2017 г. № 1174)</p> <p>XXI. Объекты религиозного назначения</p>	<p>Пояснения</p>
1	<p>–</p>	<p>493. В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя.</p>	<p>Устанавливает облегченные требования для оборудования алтаря огнетушителями: один на алтарь без регулирования расстояния размещения огнетушителей от возможного очага пожара. Для сравнения: по общему правилу, полагается не менее 2 огнетушителей с регулированием расстояния размещения огнетушителей от возможного очага пожара (п.п. 70, 468, 474 Правил).</p>
2	<p>–</p>	<p>494. В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна</p>	<p>Устанавливает требования для облегченных оборудования</p>

	<p>предусматриваться телефонная связь.</p>	<p>помещения диспетчерского пункта (пожарного поста).</p> <p>В данном случае исключено предусмотренное для иных организаций наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты, ручных электрических фонарей (п.п. 64, 65 Правил).</p>
<p>3</p> <p>775. Хранение горючих жидкостей (для лампад, светильников и т.п.) должно осуществляться в металлических шкафах. В помещении допускается хранение не более 5 л ГЖ.</p> <p>777. Запас ГЖ в молельном зале для заправки лампад и светильников должен храниться в металлической таре и составлять не более суточной потребности.</p> <p>776. Розлив ГЖ в лампы и светильники должен осуществляться из закрытой</p>	<p>495. Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах. Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:</p> <p>20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов;</p> <p>5 литров - для остальных помещений.</p> <p>Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре.</p>	<p>Исключено требование о хранении горючих жидкостей в металлических шкафах. Требования к специально оборудованным местам для хранения горючих жидкостей не оговариваются, что дает руководству религиозной организации возможность решать этот вопрос самостоятельно.</p> <p>Увеличено количество горючих жидкостей, разрешенных к единовременному хранению в молельном зале.</p> <p>Исключено предусмотренное прежней редакцией правил требование о розливе горючих жидкостей на противне из негорючего материала, что</p>

<p>небьющейся емкости на противне из негорючего материала.</p> <p>Розлив ГЖ в лампы и светильники следует осуществлять только при отсутствии открытого пламени, а при включенных электронагревательных приборах на расстоянии не менее 1 м от них.</p>	<p>Розлив горючих жидкостей в лампы и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости.</p> <p>Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.</p>	<p>невозможно при разливе в висящую лампаду.</p> <p>Исключено требование о запрете розлива масла в лампы при наличии открытого огня. Согласно новым правилам масло можно наливать в горящую лампаду и в непосредственной близости от горящих свечей и лампад.</p>
<p>4 778. Запрещается проводить какие-либо огневые работы в культовых сооружениях при совершении обрядов в присутствии прихожан.</p>	<p>496. Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан.</p>	<p>Уточнение. Виды пожароопасных работ указаны в разделе XVI Правил.</p>
<p>5 —</p>	<p>497. Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил.</p>	<p>Требования в отношении путей эвакуации людей, эвакуационных и аварийных выходов установлены п.п. 23 д), ж), 25, 33, 35-37, 39 Правил.</p> <p>В качестве основного требования установлена их ежедневная проверка.</p> <p>Приведение эвакуационных и аварийных выходов в соответствие с установленными требованиями определено только при необходимости (захламенение, блокирование дверей и т.д.).</p>

6	—	498. При проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные мероприятия.	Установлено право религиозной организации самостоятельно предусматривать дополнительные организационные противопожарные мероприятия. Для сравнения: для иных организаций установлены обязательные мероприятия (п.п. 30-33 Правил).
7	772. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания. Они должны быть надежно прикреплены к полу, чтобы исключить их случайное выпадение.	499. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключаящем их опрокидывание. Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьерера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.	Исключено требование о прикреплении подсвечников к полу. В отношении кадил установлены требования, отличные от требований, предусмотренных для светильников и подсвечников, и отражающие сложившуюся практику применения предметов с открытым огнем в помещениях религиозного назначения.
8	—	500. Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды в	В целях безопасности установлено минимальное расстояние до подсвечников и иных источников

		непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей и вытяжек из печей.	открытого огня.
9	–	501. Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать.	Для религиозных организаций установлены облегченные требования, по сравнению с п. 39 постановления, предусматривающего для иных организаций требование о прикреплении к полу ковров и дорожек на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации.
10	–	502. Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня.	В целях безопасности установлено минимальное расстояние до подсвечников и иных источников открытого огня.
11	–	503. Допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой.	Введен в целях исключения случаев возгорания сухой травы.
12	773. При отопительного	эксплуатации оборудования	Исключено.



	<p>должны выполняться требования настоящих Правил. Печное отопление в культовых сооружениях должно проверяться ежегодно перед началом отопительного сезона на готовность к эксплуатации с оформлением акта.</p>	<p>требования настоящих Правил. Печное отопление в культовых сооружениях должно проверяться ежегодно перед началом отопительного сезона на готовность к эксплуатации с оформлением акта.</p>	
13	<p>774. Топка печей должна осуществляться под присмотром и заканчиваться до начала мероприятия с массовым пребыванием людей в культовом сооружении.</p>	<p>774. Топка печей должна осуществляться под присмотром и заканчиваться до начала мероприятия с массовым пребыванием людей в культовом сооружении.</p>	Исключено.
14	<p>779. Здания культовых сооружений должны быть оборудованы системами оповещения людей о пожаре.</p>	<p>779. Здания культовых сооружений должны быть оборудованы системами оповещения людей о пожаре.</p>	Исключено.